

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Хоровая детская музыкальная школа № 19»
(МБУДО ХДМШ № 19)

ПРИКАЗ

« 28 » декабря 20 21 г.

№ 50 -од

**О назначении ответственного
за первичные средства пожаротушения**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за первичные средства пожаротушения в МБУДО ХДМШ № 19 Михнюка Сергея Ивановича, заведующего хозяйством.
2. Утвердить инструкцию по содержанию первичных средств пожаротушения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Э. В. Юдина

С приказом ознакомлен:



С. И. Михнюк

ИНСТРУКЦИЯ
по содержанию первичных средств пожаротушения

1. Здания школы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
3. Работники школы обязаны знать правила пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
4. Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.п.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
5. Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах, так чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
6. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
7. Срок перезарядки порошковых и углекислотных огнетушителей происходит 1 раз в 5 лет, кроме того огнетушитель 1 раз в год испытывается взвешиванием о чём в паспорте на огнетушитель делается соответствующая запись.